

Bình Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2025

**PHIẾU CHÀO GIÁ**

**Gói thầu: Mua sắm hệ thống Ổn áp xoay chiều ba pha và máy hút ẩm tại Trung tâm Y tế huyện Bình Giang**

*Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-SYT ngày 30/12/2024 của Sở Y tế Hải Dương về việc Giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;*

*Căn cứ Quyết định số: 447/QĐ-TTYP ngày 14/4/2025 của Trung tâm Y tế huyện Bình Giang về việc phê duyệt danh mục hàng hóa và tổng dự toán: Mua sắm hệ thống Ổn áp xoay chiều ba pha và máy hút ẩm tại Trung tâm y tế huyện Bình Giang.*

*Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-TTYP ngày 23/4/2025 của Trung tâm Y tế huyện Bình Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hệ thống Ổn áp xoay chiều ba pha và máy hút ẩm tại Trung tâm Y tế huyện Bình Giang;*

Trung tâm y tế huyện Bình Giang lập phiếu chào giá mời các nhà thầu có đủ năng lực, điều kiện tham gia chào giá cung cấp hàng hóa, thiết bị theo danh mục có yêu cầu kỹ thuật như sau:

| STT | Chủng loại hàng hóa, thiết bị                                                                                                                                                                                                                                                        | ĐVT   | Số lượng | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 1   | <b>Máy ổn áp 3 pha 100 KVA<br/>STANDA</b><br>Model: ST-100KVA-3F<br>Điện áp vào 3 pha: 260V – 430V<br>Điện áp ra 3pha: 380V; 220V; 200V(<br>$\pm 2 \div 3\%$ )<br>Kích thước: (D x R x C) 650 x 530 x<br>1490<br>Trọng lượng dự kiến: 286 kg<br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 4 năm | Chiếc | 1        |         |
| 2   | <b>Máy hút ẩm công nghiệp Kosmen<br/>KM-60S</b><br>Công suất hút ẩm: 60 L/D<br>Sử dụng nguồn điện: 220V – 50Hz<br>1N<br>Công suất tiêu thụ: 695W                                                                                                                                     | Cái   | 2        |         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|
|   | Lưu lượng gió: 360 m <sup>3</sup> /h<br>Dòng điện định mức: 3.15 A<br>Máy nén: Panasonic<br>Chất làm lạnh: R410A<br>Phạm vi hoạt động: 50 – 110m <sup>2</sup><br>Kích thước sản phẩm: 423 * 312 * 682 mm<br>Xuất xứ: Trung Quốc<br>Bảo hành: 24 tháng |     |    |  |
| 3 | <b>Dây cáp điện Cadisun CXV</b><br><b>3x25+1x16</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng                                                                                                                                                        | Mét | 10 |  |

**\* Yêu cầu đối với gói thầu:**

- Hàng hóa, thiết bị phải đảm bảo đúng: Model thiết bị, thông số kỹ thuật, chất lượng, số lượng thiết bị.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2025
- Thời gian hoàn thành lắp đặt: 03 ngày
- Loại hợp đồng: Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng
- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không áp dụng
- Địa điểm giao nhận, lắp đặt thiết bị: Trung tâm y tế huyện Bình Giang
- Địa chỉ nhận báo giá các nhà thầu: Phòng TC – HC Trung tâm y tế huyện Bình Giang.

**TRƯỞNG PHÒNG TC- HC**

**TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH GIANG**

**Giám đốc**



**Lê Văn Huynh**

**Mai Hải Anh**